



УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «Леноблтеплоснаб»
« 10 » _____ 2025 № 28

План
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. системы теплоснабжения
Пашского сельского поселения

Анализ прохождения трех последних отопительных периодов.

Анализ прохождения отопительных периодов 2024-2025 г.г., 2023-2024 г.г., 2022-2023 г.г. системой теплоснабжения Пашского сельского поселения (далее – система теплоснабжения).

В ходе прохождения трех последних отопительных периодов в системе теплоснабжения аварий и инцидентов не фиксировалось. Технологические нарушения (неполадки), возникающие при эксплуатации котельной и тепловых сетей, устранялись в кратчайшие сроки в рабочем режиме. Ухудшения качества коммунальных услуг, предоставляемых обществом потребителям, по вине общества не фиксировалось. Циркуляция в системе теплоснабжения на протяжении всех отопительных периодов оставалась стабильной. Перебоев в поставке на котельные топлива – мазута (котельные по адресам: ул. Советская, 192е; ул. Советская, 108а; ул. П.Нечесанова, д. 23б) не допускалось. Перебоев в поставке на котельную топлива - угля (котельная по адресу: ул. Станционная, 9) не допускалось.

По территории муниципального образования Пашского сельского поселения проходит железная дорога. В непосредственной близости от железной дороги находится котельная по ул. Станционной, д.9, тепловая сеть от указанной котельной до объектов теплоснабжения является наружной, в силу физических законов блуждающие токи возникают в грунте и не могут оказывать влияние на наружные тепловые сети.

Вблизи с котельными по адресам: ул. Советская, 192е; ул. Советская, 108а; ул. П.Нечесанова, д. 23б и тепловыми сетями от указанных котельных железнодорожные пути электрического транспорта, в том числе трамвайные пути не располагаются. Опоры высоковольтных линии электропередач рядом с тепловыми сетями подземной бесканальной прокладки также отсутствуют. Вследствие чего в силу законов физики в грунтах блуждающие токи возникнуть не могут, необходимость для проведения замеров блуждающих токов отсутствует.

Коммунальная услуга по горячему водоснабжению потребителям на территории Пашского сельского поселения обществом не предоставляется.

Часть 1. План подготовки в отопительному периоду объектов теплоснабжения эксплуатируемых обществом на территории Пашского сельского поселения

№ п/п	Наименование и адрес	Наименование мероприятий (работ)	Необходимые материалы и оборудования	Сроки выполнения		Примечание
				Начало работ	Окончание работ	
1	2	3	4	5	6	
1.	Котельная с.Паша, №1 ул.Советская192е	Заливка амбразур котлов шамотобетоном	Шамотный порошок-300 кг Цемент-3 меш	01.06.2025	01.09.2025	
2.		Поверка приборов КИП и А	Специализированная организация	01.06.2025	01.09.2025	
3.		Проведение замеров контуров заземления	специализированная организация	01.06.2025	01.09.2025	
4.		Чистка 3-х котлов от наружных отложений	Асбест листовой-5-м ² Инструмент в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
5.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт задвижек-20шт	Сальниковая набивка-2кг	01.06.2025	01.09.2025	
6.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт электродвигателей-18шт	Сальниковая набивка-3кг	01.06.2025	01.09.2025	

7.		Промывка фильтра-грязевика	Вода 1куб.м	01.06.2025	01.09.2025	
8.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования мазутного хозяйства, форсунок. Опрессовка мазутопровода котельной	Инструмент в наличии компрессор	01.06.2025	01.09.2025	
9.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт электрооборудования, освещения, эл. сетей, электрощитов и пусковой аппаратуры	Инструмент в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
10.		Гидравлические испытания тепловой сети, ГВС,ХВС котельной	Гидропресс манометр	01.06.2025	01.09.2025	
11.		Промывка, гидравлические испытания тепловых сетей.	Гидропресс Переносной манометр Вода 30м.куб.	01.06.2025	01.09.2025	
12.		Шурфовка тепловых сетей	Инструмент в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
13.	Котельная ул.Советс- кая, д. 108	Промывка фильтра-грязевика	Вода 1куб.м	01.06.2025	01.09.2025	
14.		Заливка амбразур котлов шамотобетоном	Шамотный порошок-100 кг Цемент-1меш Асбест листовой-1,5 м.кв	01.06.2025	01.09.2025	
15.		Чистка 2-х котлов от наружных отложений	Инструмент в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
16.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт сетевых насосных агрегатов	Инструмент и материалы в наличии Подшипник №308-2шт №307-2шт.	01.06.2025	01.09.2025	

17.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт запорной арматуры	Сальниковая набивка-1кг.	01.06.2025	01.09.2025	
18.		Проведение замеров контуров заземления	специализированная организация	01.06.2025	01.09.2025	
19.		Поверка КИПиА - 10шт	Специализированная организация	01.06.2025	01.09.2025	
20.		Ревизия подшипников электродвигателей	Литол -1кг	01.06.2025	01.09.2025	
21.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт приборов освещения, электрооборудования, эл. сетей, электрощитов и пусковой аппаратуры	Инструмент и материалы в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
22.		Гидравлическое испытание котлов	Гидропресс, сетевой насос Переносной манометр	01.06.2025	01.09.2025	
23.		Промывка котлов	Вода 50куб.м.	01.06.2025	01.09.2025	
24.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт дымососов, вентиляторов	Инструмент и материалы в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
25.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования мазутного хозяйства	Инструмент и материалы в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
26.		Гидравлические испытания тепловой сети котельной	Гидропресс манометр	01.06.2025	01.09.2025	
27.		Гидравлические испытания трубопроводов ХВС котельной	Гидропресс манометр	01.06.2025	01.09.2025	
28.		Опрессовка мазутопровода котельной	компрессор	01.06.2025	01.09.2025	
29.		Промывка, гидравлические испытания тепловых сетей.	Гидропресс Переносной манометр Вода 30м.куб.	01.06.2025	01.09.2025	

30.		Шурфовка тепловых сетей	Инструмент в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
31.	Котельная №3 Паша, ул.Павла Нечесанова, д.23-б	Промывка фильтра-грязевика	Вода – 1м.куб.	01.06.2025	01.09.2025	
32.		Чистка 2-х котлов от наружных отложений	Инструмент и материалы в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
33.		Заливка амбразур котлов шамотобетоном	Шамотный порошок-200 кг Цемент-2 меш Асбест листовой-3м.кв	01.06.2025	01.09.2025	
34.		Поверка КИПиА-16шт	Специализированная организация	01.06.2025	01.09.2025	
35.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт задвижек-10шт	Сальниковая набивка-1кг	01.06.2025	01.09.2025	
36.		Промывка котлов	Вода 10 м.куб.	01.06.2025	01.09.2025	
37.		Промывка емкости исходной воды	Вода 10 м.куб.	01.06.2025	01.09.2025	
38.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт электродвигателей- 8шт	Литол-1кг	01.06.2025	01.09.2025	
39.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт электрооборудования, электрощитов и пусковой аппаратуры	Инструмент и материалы в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
40.		Проведение замеров контуров заземления	специализированная организация	01.06.2025	01.09.2025	
41.		Гидравлические испытания тепловой сети котельной	Гидропресс манометр	01.06.2025	01.09.2025	
42.		Гидравлические испытания трубопроводов ХВС котельной	Гидропресс манометр	01.06.2025	01.09.2025	
43.		Опрессовка мазутопровода котельной	компрессор	01.06.2025	01.09.2025	

44.	Котельная ул.Станцион -ная д.№9	Чистка 2-х котлов от наружных отложений	Инструмент и материал в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
45.		Ремонт обмуровки котлов 2шт	Шамотный порошок-100 кг Цемент-2мешка Асбест листовой-5 м.кв	01.06.2025	01.09.2025	
46.		Чистка газоходов, цоколя дымовой трубы	Инструмент и материал в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
47.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт арматуры	Сальниковая набивка-1кг	01.06.2025	01.09.2025	
48.		Промывка котлов	Вода 20м.куб.	01.06.2025	01.09.2025	
49.		Промывка емкости исходной воды	Вода 10м.куб.	01.06.2025	01.09.2025	
50.		Поверка КИПиА-6шт	Специализированная организация	01.06.2025	01.09.2025	
51.		Проведение замеров контуров заземления	специализированная организация	01.06.2025	01.09.2025	
52.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт вентиляторов	Инструмент и материал в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
53.		Ревизия подшипников электродвигателей-6шт	Литол-1кг	01.06.2025	01.09.2025	
54.		Ревизия, техническое обслуживание, текущий ремонт электрооборудования, электрощитов и пусковой аппаратуры	Материал в наличии	01.06.2025	01.09.2025	
55.		Гидравлические испытания тепловой сети котельной	Гидропресс манометр	01.06.2025	01.09.2025	

Часть 2. План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г. потребителей тепловой энергии (за исключением жилых домов), расположенных в
Пашском сельском поселении Волховского муниципального района

№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание
A-011-1-25	00.01.1900	Администрация Пашского сельского поселения	Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.195	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздуховыпускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов

				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оператвный журнал
				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оператвный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оператвный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-011-25	0	Администрация Пашского сельского поселения	Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.192	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно- регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оператвный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оператвный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на прочность и плотность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

С-003-25		ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"	Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.169а	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-004	0	ООО "Фирма "Тайга"	Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.б/н	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-005	01.07.2021	ИП Засуха Татьяна Геннадьевна	Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул. Советская, д.204	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-005	01.07.2021	ИП Засуха Татьяна Геннадьевна	Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Советская д 184	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-006	01.01.2021	ИП Салынцев Анатолий Григорьевич	Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д.179а	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оператвный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оператвный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-019	01.01.2021	ООО "Юрал"	Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.195а	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-020	01.01.2020	ИП Бабкина Елена Анатольевна	Ленинградская область, Волховский район, с.Паша ул.Советская д.202	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно- регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оператвный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оператвный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-023	01.04.2022	Поляков Д.Б.	Ленинградская область, Волховский район, с.Паша ул.Советская д.202	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на прочность и плотность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-001-25

		МБУДО ПДШИ "Пашская детская школа искусств"	Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.106	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на прочность и плотность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-026-25

		МБУКИС "Пашский КСК"	Ленинградская обл., Волховский р-н с. Паша ул. Советская, д.85	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-018	01.01.2021	ИП Власова Екатерина Геннадьевна	с. Паша ул. Советская, д.199а	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

C-022	01.01.2021	МБУКИС "Пашский КСК"	Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.192д	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

C-020-25	31.01.2025	МБУДО "ДДЮТ"	Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Строительная, д.10	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-018	01.01.2021	ИП Власова Екатерина Геннадьевна	с. Паша, ул. Студенческая, д.1б, п. Лесозавод	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-018	01.01.2021	ИП Власова Екатерина Геннадьевна	Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Студенческая, д.1а, п. Лесозавод	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на прочность и плотность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

C-008

АО "Почта России"

Ленинградская область,
Волховский район, с.Паша,
ул.Строительная, д.10

Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.
№ договора теплоснабжения	Дата договора теплоснабжения	Наименование потребителя	Адрес теплопотребляющей установки	Перечень работ по подготовке к отопительному периоду	Сроки проведения работ	Примечание

A-009-17	17.02.2017	ОАО "РЖД"	Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Станционная, д.9	Осмотр наружной тепловой сети, в случае ее отнесения Актом эксплуатационной ответственности к потребителю, трубопровода здания, теплоизоляции трубопровода здания, запорно-регулирующей арматуры, в том числе на вводе в здание, воздухопускных устройств, нагревательных устройств, ИТП (при наличии), оборудования ИТП(далее - оборудование) в целях выявления оборудования требующего ремонта и замены	май-июнь	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал
				В случае отсутствия узла учета тепловой энергии, установка на тепловом вводе и выводе счетчиков учета объема теплоносителя (горячей воды). Места установки счетчиков согласовываются с ООО "ЛОТС"	01.06.25г.-01.09.25г.	Сведения об установке счетчиков горячей воды заносятся в оперативный журнал
				Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установкой на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Повторный осмотр оборудования, в целях выявления оборудования не выдержавшего испытания	до 01.09.2025г.	Сведения об осмотре заносятся в оперативный журнал. Сведения о выявленном оборудовании, требующем ремонта замены заносятся в журнал дефектов и отказов
				Проведение ремонта и замены оборудования, пришедшего в негодность (при необходимости)	до 01.09.2025г.	Сведения о произведенных ремонтах и заменах заносятся в оперативный журнал

				В случае производства ремонтных работ после проведения испытания оборудования на прочность и плотность повторные испытания на плотность и прочность в присутствии представителя ООО "ЛОТС"	до 01.09.2025г.	Сведения об испытании оборудования заносятся в оперативный журнал
				Проведение промывки оборудования	сентябрь, но не позднее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о промывке заносятся в оперативный журнал
				Пробный пуск теплоносителя	сентябрь, но не ранее начала пробных протапливаний ООО "ЛОТС"	Сведения о пробном пуске заносятся в оперативный журнал
				Проведение наладочных работ	сентябрь-октябрь, но не ранее перехода ООО "ЛОТС" к регулярному отоплению	Сведения о проведении наладочных работ заносятся в оперативный журнал. По результатам наладочных работ определяются :расходов воды, пара по отдельным теплоприемникам и установить режимные параметры перепада давления и температур нормальной работы системы, способы их контроля в процессе эксплуатации. Результаты наладки оформляются актом.